巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301001	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第一分厂第一水源井　寻虎	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张亚东　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301001

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.25	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	149	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.02	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	184.455	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	213.625	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.91	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0006	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	8.922	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride)	0.631	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	24	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.41	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.002	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心 水质检测专用章

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301002	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第一分厂第二水源井　纸房	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张卫爽　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301002

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.13	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.26	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	134	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	149.211	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	190.102	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.42	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0004	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00002	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	3.301	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.755	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	19	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.31	mg/L	出厂水0.3-4. 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.003	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301003	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第一分厂第三水源井　杨寨	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张亚亮　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301003

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.16	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.32	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	112	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	76.282	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	145.205	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.38	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0003	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00001	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	2.204	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.723	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	21	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.33	mg/L	出厂水0.3-4. 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.004	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301004	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第一分厂第四水源井　田寨	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张亚亮　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301004

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.24	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.41	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	80	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	66.241	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	158.799	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.63	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0012	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	1.706	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.486	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	12	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.46	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.011	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301005	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂 第一水源井 观寨	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1. 检验检测环境条件： 25℃（温度） 50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张卫东 审核人：孟娜 签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301005

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.13	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.21	——	6.5~8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	128	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	128.558	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	82.802	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.35	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0006	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00003	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	16.305	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.755	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	12	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.56	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.031	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301006	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第二水源井　大河道	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301006

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.16	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.28	——	6.5~8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	119	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	140.115	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	61.054	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.78	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0005	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00005	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	7.322	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.715	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	28	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.48	mg/L	出厂水0.3~4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.058	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301007	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第三水源井　南哈口	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301007　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.52	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.22	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	135	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.04	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	126.534	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	102.622	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以02计）	0.97	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0004	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00002	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	13.711	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.424	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	37	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.38	mg/L	出厂水0.3-4 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.004	mg/L	0.5mg/L

以下空白　　检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心 水质检测专用章

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301008	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第四水源井　小王庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301008

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.08	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.31	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	124	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	159.688	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	57.792	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.83	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0001	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00003	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	5.244	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.617	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	19	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.45	mg/L	出厂水0.3-4, 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.027	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301009	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第五水源井　官亭	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301009

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.25	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	124	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	128.667	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	76.854	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.24	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0006	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00005	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	14.497	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.676	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	23	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.47	mg/L	出厂水0.3-4. 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.039	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301010	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第六水源井　进头营	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301010

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.06	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.31	——	6.5~8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	99	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	98.634	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	62.562	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.97	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0006	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00005	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	14.413	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.634	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	35	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.31	mg/L	出厂水0.3~4mg/L 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.106	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301011	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第七水源井　高庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301011

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.66	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.37	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	94	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	97.755	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	62.802	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.99	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0006	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00004	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	14.465	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.705	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	32	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.45	mg/L	出厂水0.3-0. 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.017	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301012	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第八水源井　前董营	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301012

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.23	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.26	——	6.5~8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	112	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	125.344	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	74.405	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.89	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0006	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00003	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	14.242	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.582	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	25	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.46	mg/L	出厂水0.3~4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.102	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301013	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第九水源井　鱼营	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立东　　审核人：孟娟　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301013　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.15	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.33	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	124	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	135.314	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	76.125	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.68	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0009	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00005	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	5.305	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.748	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	21	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.48	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.033	mg/L	0.5mg/L

以下空白　　检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301014	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第十水源井　官亭（备）	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张晓　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301014

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.19	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.33	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	100	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	128.756	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	55.248	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.78	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0005	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00007	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	5.321	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.516	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	35	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.39	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.005	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301015	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第三分厂第一水源井　东孟庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张晓　　审核人：孟娟　　签发人：李长亭

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301015

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.19	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.44	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	71	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	93.602	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	71.875	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.28	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0013	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00008	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	8.414	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.682	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	12	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.55	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.005	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301016	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第三分厂第二水源井　新建庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张旦亮　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301016

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.18	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.41	——	6.5~8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	69	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	93.493	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	72.378	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.96	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0006	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00009	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	8.377	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.759	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	18	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.52	mg/L	出厂水0.3~4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.074	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301017	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第三分厂第三水源井　孙河镇	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张红爽　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301017

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.62	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.41	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	79	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	93.805	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	72.414	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.95	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0007	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00014	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	8.282	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.681	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	12	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.56	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.034	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心 水质检测专用章

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301018	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月1日	检验检测日期：2022年3月1-7日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第三分厂第四水源井　东阎庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月7日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立亮　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220301018

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.29	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.39	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	61	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	69.148	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	71.173	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.89	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0011	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00009	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	2.205	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.713	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	21	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.49	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.062	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307001	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：王建勇
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第四分厂第一水源井　东郭庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307001

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.12	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	92	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.08	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	66.406	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	118.322	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.21	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0023	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	1.209	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.553	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	11	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.49	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.003	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307002	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：王建勇
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第四分厂第二水源井　张王疃	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307002

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.26	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.36	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	35	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	61.226	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	108.306	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.56	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0011	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	0.026	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.562	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	18	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.46	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.006	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307003	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：王建勇
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第四分厂第三水源井　张毛庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307003

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.19	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.11	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	45	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.02	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	68.308	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	122.224	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.86	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0023	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	0.006	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.562	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	9	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.51	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.001	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307004	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：王建勇
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第四分厂第四水源井　王六村	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307004

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.26	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.29	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	69	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.01	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	63.029	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	120.566	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.23	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0008	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00001	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	1.609	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.556	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	42	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.48	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.012	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307005	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：王建勇
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第四分厂第五水源井　高马庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307005

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.28	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.33	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	51	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	71.206	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	101.119	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.72	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0003	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00001	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	0.005	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.763	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	35	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.42	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.001	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307006	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第一水源井　法市庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307006

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.49	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.25	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	37	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	65.221	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	97.309	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.79	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0022	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00005	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	1.509	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.412	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	25	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.46	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.051	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307007	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第二水源井　前堤村	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307007

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.19	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.37	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	36	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	65.561	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	97.203	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.69	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0017	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00008	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	1.112	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.806	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	32	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.44	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.001	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307008	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第三水源井　小王路	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307008

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.39	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.31	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	33	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.03	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	66.266	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	96.609	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.76	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0006	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00009	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	1.206	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.503	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	2	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.52	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.042	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307009	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第四水源井　纪家寨	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307009

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.26	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.22	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	61	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.01	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	59.116	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	118.209	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.72	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0022	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00003	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	未检出	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.368	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	6	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.48	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.016	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307010	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第五水源井　老马庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307010

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.23	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.35	——	6.5~8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	96	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.02	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	16.223	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	42.309	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.25	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0006	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	3.106	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.103	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	16	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.46	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.043	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307011	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第六水源井　大屯头	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307011

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.22	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.26	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	85	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	16.226	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	40.211	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.85	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0009	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	4.332	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.123	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	8	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.53	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.042	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307012	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第七水源井　安田庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307012

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.26	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.23	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	89	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	88.216	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	140.663	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.63	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0003	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00001	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	0.003	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.832	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	13	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.46	mg/L	出厂水0.3-4, 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.001	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307013	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：李国荣
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第一水源井　屯里	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307013

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.16	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.23	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	59	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.01	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	124.367	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	82.204	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.69	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0006	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00001	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	13.006	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.536	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	8	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.43	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.031	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307014	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：李国荣
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第二水源井　大官庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长了

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307014

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.23	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.36	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	56	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	98.006	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	63.012	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.59	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0001	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00003	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	8.002	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.307	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	5	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.49	mg/L	出厂水0.3≥4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.027	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307015	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：李国荣
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第三水源井　西辛庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307015

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.32	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.21	——	6.5~8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	96	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	36.223	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	58.069	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.13	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0002	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00007	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	4.228	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.116	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	31	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.42	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.031	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307016	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：李国荣
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第四水源井　前吕	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307016

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.16	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.22	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	87	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	125.136	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	96.418	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.87	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0001	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	18.118	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.232	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	26	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.51	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.021	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307017	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：李国荣
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第五水源井　南盐池	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307017

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.48	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.22	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	99	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.01	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	86.223	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	125.156	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.82	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0003	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00001	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	14.068	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.223	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	3	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.49	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.013	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307018	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：李国荣
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第六水源井　大张庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307018

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.13	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.06	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	165	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	43.116	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	186.006	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.46	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0001	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	5.302	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.203	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	6	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.46	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.031	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307019	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：李国荣
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第七水源井　进虎寨	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307019

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.21	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.03	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	85	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	108.006	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	152.128	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.57	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0001	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	7.003	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.112	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	22	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.43	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.027	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307020	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：朱鹏亮
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第七分厂第一水源井　吉陈庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307020

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.03	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.16	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	116	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	186.069	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	126.153	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.58	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0001	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	2.003	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.521	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	11	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.46	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.054	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307021	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：朱鹏亮
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第七分厂第二水源井　岳石鹿	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307021

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.36	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.16	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	139	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	231.006	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	116.128	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.66	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0001	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00012	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	2.227	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.308	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	26	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.45	mg/L	出厂水0.3~4.1 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.016	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307022	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：朱鹏亮
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第七分厂第三水源井　团城	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307022

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.26	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.19	——	6.5~8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	146	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	198.506	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	116.279	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.85	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0001	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00002	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	2.009	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.368	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	8	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.49	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.031	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307023	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年3月7日	检验检测日期：2022年3月7-11日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：朱鹏亮
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第七分厂第四水源井　外神仙	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年3月11日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220307023

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.16	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.03	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	106	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	182.154	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	122.006	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.86	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0001	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.000004	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	1.856	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.331	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	6	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.52	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.036	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）