巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606001	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第一分厂第一水源井　寻虎	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立亮　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606001

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.42	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	69	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.03	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	105.142	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	171.213	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.82	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0014	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.000005	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	0.114	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.654	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	10	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.54	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.003	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606002	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第一分厂第二水源井　纸房	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张卫强　　审核人：孟娟　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606002

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.83	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.41	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	85	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.02	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	91.855	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	169.917	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.67	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0013	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00005	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	1.112	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.675	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	19	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.38	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.007	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606003	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第一分厂第三水源井　杨寨	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张卫东　　审核人：孟娜　　签发人：李收守

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606003　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.84	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.38	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	86	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	92.425	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	170.354	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.83	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0016	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00005	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	1.124	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.806	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	29	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.48	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.105	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606004	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第一分厂第四水源井　田寨	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张卫东　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606004

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.79	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.35	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	92	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.05	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.02	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	99.142	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	173.546	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.82	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0011	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00015	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	0.876	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.738	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	17	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.39	mg/L	出厂水0.3-4; 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.024	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606005	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂 第一水源井 观寨	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1.检验检测环境条件： 25℃（温度） 50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立爽 审核人：孟娜 签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606005

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.04	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.15	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	114	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.03	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.02	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	136.492	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	81.843	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以02计）	0.82	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0004	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00015	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	19.132	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.685	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	13	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.48	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.104	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606006	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第二水源井　大河道	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606006　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.08	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.24	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	100	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.03	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.01	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	131.213	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	82.517	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.69	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0002	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00004	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	17.634	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.682	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	24	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.37	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.023	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606007	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第三水源井　南哈口	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：李化宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606007

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.44	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.23	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	95	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.02	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.02	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	131.825	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	82.454	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.57	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0003	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.000004	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	11.992	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.647	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	32	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.46	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.062	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606008	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第四水源井　小王庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：唐长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606008

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.06	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.22	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	105	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.02	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.01	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	140.321	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	76.877	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.58	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0006	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.000004	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	18.502	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.628	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	21	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.52	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.026	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606009	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第五水源井　官亭	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606009

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.05	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.25	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	93	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	132.221	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	77.049	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.82	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0008	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00006	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	16.524	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.647	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	8	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.53	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.069	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606010	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第六水源井　进头营	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606010

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.19	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.28	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	79	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	106.132	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	63.418	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.62	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0009	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00008	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	15.206	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.662	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	20	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.39	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.008	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606011	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第七水源井　高庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立爽　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606011

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.25	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.26	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	82	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.02	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.01	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	105.798	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	63.152	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.86	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0007	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00009	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	15.315	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.682	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	69	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.38	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.016	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606012	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第八水源井　前董营	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606012

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.19	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	95	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.03	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.01	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	135.322	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	78.445	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.67	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0005	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00011	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	16.756	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.662	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	10	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.54	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.019	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606013	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第九水源井　鱼营	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606013

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.25	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	102	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	137.514	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	80.342	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.69	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0006	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00004	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	14.971	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.712	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	21	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.47	mg/L	出厂水0.3-4; 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.081	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606014	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第十水源井　官亭（备）	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立爽　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606014

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.11	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.19	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	91	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	136.524	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	79.941	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.92	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0005	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00006	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	17.025	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.719	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	25	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.46	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.068	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心 水质检测专用章

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606015	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第三分厂第一水源井　东孟庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张卫爽　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606015

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	3	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.82	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.41	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	60	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.01	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.01	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	97.954	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	72.382	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.76	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0012	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00011	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	8.457	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.752	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	69	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.45	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.065	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606016	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第三分厂第二水源井　新建庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张卫东　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606016　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	6	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.32	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.43	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	69	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.03	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.02	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	97.836	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	72.142	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.75	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0013	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00021	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	8.408	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.742	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	49	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.42	mg/L	出厂水0.3-4； 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.047	mg/L	0.5mg/L

以下空白　　检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606017	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第三分厂第三水源井　孙河镇	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张卫东　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606017

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	3	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.52	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.36	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	63	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.02	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.01	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	97.782	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	71.825	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.49	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0007	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00003	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	8.417	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.786	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	46	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.37	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.006	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606018	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月6日	检验检测日期：2022年6月6-10日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第三分厂第四水源井　东阎庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月10日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张卫亮　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220606018

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.17	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.42	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	59	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.03	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.01	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	97.714	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	71.823	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以02计）	0.64	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0011	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00005	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	8.375	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.701	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	56	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.37	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.149	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613001	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：王澜波
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第四分厂第一水源井　东郭庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613001　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.19	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.39	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	75	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	55.006	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	103.228	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.79	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	未检出	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	1.862	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.703	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	11	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.49	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.028	mg/L	0.5mg/L

以下空白　　检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613002	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：王澜波
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第四分厂第二水源井　张王疃	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613002

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.23	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.36	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	37	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	66.035	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	122.219	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.68	mg/L	<3mg/L
14 砷As	未检出	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	6.048	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.684	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	12	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.53	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.045	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613003	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：王澜波
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第四分厂第三水源井　张毛庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613003

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.38	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.39	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	38	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	75.229	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	121.228	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.69	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0009	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	7.226	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.519	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	12	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.51	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.086	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613004	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：王澜波
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第四分厂第四水源井　王六村	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613004

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.22	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.31	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	52	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	60.163	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	108.209	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.68	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0008	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	0.226	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.679	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	12	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.48	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.016	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613005	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：王澜波
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第四分厂第五水源井　高马庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613005

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.21	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.36	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	56	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	69.036	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	98.006	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.62	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.001	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00005	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	未检出	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.687	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	6	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.46	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.038	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613006	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第一水源井　法市庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613006

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.16	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.35	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	74	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	62.338	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	98.006	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.58	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0006	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00008	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	2.006	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.885	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	9	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.43	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.031	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613007	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第二水源井　前堤村	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613007

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.15	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.31	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	51	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	62.003	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	89.246	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.91	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0003	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	2.336	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.861	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	23	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.48	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.001	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613008	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第三水源井　小王路	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613008

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.16	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.26	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	51	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	56.008	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	89.336	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.67	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.003	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	1.228	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.761	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	16	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.43	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.019	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613009	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第四水源井　纪家寨	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613009

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.25	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.36	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	46	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	59.306	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	106.357	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.96	mg/L	<3mg/L
14 砷As	未检出	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.0006	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	未检出	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.358	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	6	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.52	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.019	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613010	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第五水源井　老马庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613010

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.35	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.16	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	125	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.03	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	6.332	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	68.003	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.86	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0008	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	3.228	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.109	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	5	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.46	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.106	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613011	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第六水源井　大屯头	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613011

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.12	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.13	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	128	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.02	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	5.308	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	19.335	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.32	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0007	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	5.336	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.102	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	6	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.48	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.098	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613012	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第七水源井　安田庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613012

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.35	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	65	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	64.003	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	115.008	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以02计）	0.75	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0002	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	0.221	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.613	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	8	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.47	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.086	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613013	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：李国荣
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第一水源井　屯里	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613013

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.22	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.35	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	69	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.01	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	111.503	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	83.801	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.58	mg/L	<3mg/L
14 砷As	未检出	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	11.223	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.569	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	11	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.52	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.035	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613014	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：于威
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第二水源井　大官庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613014

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.22	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.32	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	67	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.06	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	68.001	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	57.368	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以02计）	0.68	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0008	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00006	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	6.116	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride)	0.483	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	9	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.52	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.061	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613015	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：于威
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第三水源井　西辛庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613015

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.31	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.16	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	69	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.02	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	0.01	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	72.903	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	65.225	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.68	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0009	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	7.663	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.561	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	8	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.49	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.036	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613016	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：李国荣
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第四水源井　前吕	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李收之

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613016

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.15	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.16	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	98	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.01	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.02	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	112.225	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	113.638	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.68	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	未检出	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00003	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	14.202	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.468	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	69	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.52	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.082	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613017	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：李国荣
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第五水源井　南盐池	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613017

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.22	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.16	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	102	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.01	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	100.128	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	159.006	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.67	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0006	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00001	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	14.003	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.301	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	8	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.53	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.103	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613018	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：李国荣
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第六水源井　大张庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613018

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.11	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.25	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	103	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	91.003	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	125.008	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.79	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0003	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.0001	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	6.008	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.403	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	9	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.43	mg/L	出厂水0.3-4, 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.086	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613019	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：李国荣
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第七水源井　进虎寨	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613019

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.23	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.16	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	79	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	126.003	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	131.006	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.68	mg/L	<3mg/L
14 砷As	未检出	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.0003	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	5.301	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.416	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	8	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.48	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.061	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613020	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：于威
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第七分厂第一水源井　吉陈庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613020

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.25	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	123	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.01	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	228.703	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	121.521	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.68	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	未检出	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00004	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	3.113	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.305	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	41	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.47	mg/L	出厂水0.3-4; 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.034	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613021	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：于威
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第七分厂第二水源井　岳石鹿	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613021

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.16	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.37	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	69	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.02	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	103.668	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	59.302	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.61	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0006	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00001	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	8.301	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.618	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	31	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.41	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.001	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613022	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：于威
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第七分厂第三水源井　团城	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613022

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.16	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.25	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	67	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	140.113	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	66.108	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.63	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.001	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00003	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	9.407	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.701	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	7	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.49	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.028	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613023	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年6月13日	检验检测日期：2022年6月13-17日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：于威
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第七分厂第四水源井　外神仙	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年6月17日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20220613023

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.15	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.17	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	182	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	198.003	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	102.208	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.72	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0001	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00007	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	2.206	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.403	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	9	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.49	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.021	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）