巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216001	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第一分厂第一水源井　寻虎	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张卫东　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216001　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.15	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	132	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	0.01	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	0.01	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	170.424	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	198.852	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.04	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0008	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00004	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	9.018	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.574	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	24	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.39	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.053	mg/L	0.5mg/L

以下空白　　检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216002	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第一分厂第二水源井　纸房	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张卫东　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216002

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.14	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	142	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	0.01	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	0.01	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	171.721	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	200.754	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.07	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0008	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00003	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	9.124	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.672	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	20	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.49	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.036	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216003	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第一分厂第三水源井　杨寨	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张卫东　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216003

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.25	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	113	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.01	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	0.01	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	129.924	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	183.468	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.07	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0007	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00004	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	0.094	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.764	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	42	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.46	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.037	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216004	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第一分厂第四水源井　田寨	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立爽　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216004　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.31	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	117	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	0.01	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	0.01	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	129.652	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	183.268	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.79	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0002	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00011	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	0.085	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.752	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	26	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.49	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.102	mg/L	0.5mg/L

以下空白　　检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216005	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂 第一水源井 观寨	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮； 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件： 25℃（温度） 50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立爽 审核人：孟娜 签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216005

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.25	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	130	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	0.01	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	134.542	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	81.447	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.69	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0003	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00011	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	19.641	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.634	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	41	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.46	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.035	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

水质检测专用章

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216006	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第二水源井　大河道	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张卫东　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216006

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.12	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.24	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	106	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.01	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	0.01	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	135.041	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	90.014	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.93	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0005	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00001	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	13.274	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.734	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	22	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.54	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.004	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216007	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第三水源井　南哈口	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立夜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216007

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.51	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.21	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	114	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	0.01	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	127.625	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	99.674	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.79	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0002	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00009	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	11.549	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.578	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	82	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.39	mg/L	出厂水0.3-4 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.064	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216008	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第四水源井　小王庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216008

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.08	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.31	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	108	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.01	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	0.01	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	136.714	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	82.042	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.97	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0002	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00004	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	13.215	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.673	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	35	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.45	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.021	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216009	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第五水源井　官亭	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：[illegible]

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216009

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.33	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	112	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	0.01	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	132.254	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	84.565	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.74	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0003	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00011	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	17.634	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.649	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	16	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.49	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.009	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216010	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第六水源井　进头营	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张卫东　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216010

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.35	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	95	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	0.01	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	108.572	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	71.424	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.17	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0008	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00012	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	16.542	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.585	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	32	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.49	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.102	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

水质检测专用章

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216011	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第七水源井　高庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：李长文

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216011

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.31	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	112	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	0.01	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	132.505	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	84.672	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.72	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0005	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00007	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	17.672	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.634	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	59	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.49	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.095	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216012	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第八水源井　前董营	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：李化河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216012

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.32	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	208	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	247.124	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	157.752	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.82	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0003	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00008	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	0.805	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.532	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	52	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.42	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.075	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216013	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第九水源井　鱼营	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立成　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216013

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.03	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.34	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	112	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	0.01	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	0.01	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	0.01	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	142.024	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	86.324	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以02计）	0.66	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0002	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00004	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	11.341	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.682	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	21	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.53	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.006	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216014	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：张立成
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第二分厂第十水源井　官亭（备）	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张卫东　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216014

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.04	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.18	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	106	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.01	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	0.01	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	140.025	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	75.125	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以02计）	0.87	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0003	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00002	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	15.525	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.802	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	49	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.45	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.009	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216015	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第三分厂第一水源井　东孟庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张卫英　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216015

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.35	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	42	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	0.01	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	74.624	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	60.705	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.62	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0009	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00008	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	1.824	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.872	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	58	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.44	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.006	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216016	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第三分厂第二水源井　新建庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张晓　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216016

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.06	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.28	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	51	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	72.051	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	57.142	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.03	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0008	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00003	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	1.725	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.962	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	61	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.56	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.004	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216017	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第三分厂第三水源井　孙河镇	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张红亮　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216017

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（鉑钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.46	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	55	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	0.01	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	72.272	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	56.935	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.78	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0008	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00004	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	1.674	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.974	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	35	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.59	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.005	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216018	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月16日	检验检测日期：2022年12月16-23日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：孙彬
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第三分厂第四水源井　东阎庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月23日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：张立夜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221216018

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.02	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.38	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	47	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	72.572	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	57.044	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.78	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0008	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00015	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	1.792	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.949	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	58	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.49	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.006	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226001	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：王澜波
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第四分厂第一水源井　东郭庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：唐长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226001　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.15	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.44	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	71	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	63.411	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	117.069	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以02计）	0.91	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0009	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	1.180	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.534	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	24	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.44	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.015	mg/L	0.5mg/L

以下空白　　检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226002	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：王澜波
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第四分厂第二水源井　张王疃	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226002

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.11	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.40	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	35	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	66.419	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	114.205	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.13	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0007	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	0.081	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.637	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	33	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.48	mg/L	出厂水0.3-4 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.022	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226003	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：王澜波
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第四分厂第三水源井　张毛庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：唐长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226003

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.09	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.47	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	55	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	71.102	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	102.337	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.87	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0005	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	4.636	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.611	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	50	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.41	mg/L	出厂水0.3-4 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.021	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226004	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：王澜波
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第四分厂第四水源井　王六村	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226004

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.31	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.45	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	55	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	0.01	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	55.475	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	103.284	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.66	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0011	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	0.121	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.802	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	29	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.46	mg/L	出厂水0.3-4 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.031	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226005	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：王澜波
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第四分厂第五水源井　高马庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宇

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226005

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.02	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.44	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	47	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	70.013	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	95.904	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.80	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0011	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00004	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	未检出	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.922	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	26	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.45	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.001	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226006	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第一水源井　法市庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226006

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.41	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	46	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	0.01	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	63.118	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	93.452	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.66	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0011	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00009	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	0.307	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.742	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	33	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.41	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.011	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226007	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第二水源井　前堤村	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226007　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.15	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.41	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaC03计）	49	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	62.210	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	88.661	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以02计）	0.68	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0014	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00012	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	2.459	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.937	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	28	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.44	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.017	mg/L	0.5mg/L

以下空白　　检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226008	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第三水源井　小王路	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226008　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.11	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.40	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	43	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	62.247	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	88.315	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.88	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0010	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	2.511	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.949	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	27	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.45	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.112	mg/L	0.5mg/L

以下空白　　检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226009	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第四水源井　纪家寨	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226009　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.23	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.46	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	42	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	68.765	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	98.619	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.71	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0009	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	未检出	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.813	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	19	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.44	mg/L	出厂水0.3-4; 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.085	mg/L	0.5mg/L

以下空白　　检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226010	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第五水源井　老马庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226010　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.45	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	128	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	8.121	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	26.499	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.03	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0005	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	4.661	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.134	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	19	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.57	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.089	mg/L	0.5mg/L

以下空白　　检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226011	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第六水源井　大屯头	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226011

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.01	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.40	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	45	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	53.770	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	124.331	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.55	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0011	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00004	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	未检出	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.801	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	20	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.55	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.017	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226012	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：付朋涛
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第五分厂第七水源井　安田庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226012　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.29	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.40	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	45	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	65.222	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	105.277	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.91	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0014	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00008	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	未检出	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.749	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	15	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.51	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.139	mg/L	0.5mg/L

以下空白　　检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226013	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：李国荣
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第一水源井　屯里	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226013　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.21	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.42	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	91	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	51.107	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	55.292	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.05	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0009	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00011	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	7.418	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.437	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	26	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.47	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.088	mg/L	0.5mg/L

以下空白　　检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226014	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：于威
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第二水源井　大官庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226014

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.52	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.41	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	45	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	0.01	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	104.415	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	66.287	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.61	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0005	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00007	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	11.412	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.629	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	25	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.45	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.079	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226015	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：于威
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第三水源井　西辛庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226015

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.31	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.44	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	105	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	21.685	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	45.219	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以02计）	1.02	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0005	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00011	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	4.424	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.370	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	22	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.48	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.021	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226016	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：李国荣
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第四水源井　前吕	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告时期：2022年12月30日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226016　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.19	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.44	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	91	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	0.01	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	121.155	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	123.246	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.53	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0006	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	6.594	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.434	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	23	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.53	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.105	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226017	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：李国荣
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第五水源井　南盐池	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226017　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.09	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.33	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	147	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	0.01	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	70.941	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	150.259	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.66	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0005	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	11.794	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.413	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	28	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.45	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.011	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226018	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：李国荣
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第六水源井　大张庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226018　　共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.34	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.31	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	221	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	48.116	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	179.957	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.61	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0004	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	6.824	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.379	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	24	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.46	mg/L	出厂水0.3-4mg/L 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.131	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226019	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：李国荣
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第六分厂第七水源井　进虎寨	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226019

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.24	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.35	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	88	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	105.229	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	150.792	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.60	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0011	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00005	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	8.459	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.651	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	41	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.49	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.017	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226020	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：于威
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第七分厂第一水源井　吉陈庄	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226020

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.05	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.45	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	85	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	171.492	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	66.624	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.45	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0009	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00011	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	7.554	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.841	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	31	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.47	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.011	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226021	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：于威
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第七分厂第二水源井　岳石鹿	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1. 检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226021

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.25	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.41	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	80	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	177.518	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	63.249	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.81	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0009	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00011	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	7.704	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.735	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	22	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.48	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.041	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226022	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：于威
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第七分厂第三水源井　团城	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226022

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.37	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.45	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	89	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	161.335	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	67.726	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	1.01	mg/L	＜3mg/L
14 砷As	0.0007	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00010	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	2.811	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.601	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	21	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.49	mg/L	出厂水0.3-4. 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.057	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226023	样品名称：生活饮用水（出厂水）
收样日期：2022年12月26日	检验检测日期：2022年12月26-30日
样品数量：1	规格：2.5L
来样方式：送检	送样人及单位：于威
受检单位及详细地址：巨鹿县农村供水第七分厂第四水源井　外神仙	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	

检验检测方法及项目：

《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH;7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法　金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）;9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法　消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:1.1余氯。

检验检测结论：

经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。

检验检测专用章（盖章）

报告日期：2022年12月30日

附注：

1.检验检测环境条件：　25℃（温度）　50 %RH（湿度）

2.其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。

制表人：赵静娜　　审核人：孟娜　　签发人：李长河

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20221226023

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.11	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 ph值	8.31	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO3计）	144	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	191.324	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	117.441	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（CODmn法，以O2计）	0.61	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0009	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00011	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	5.137	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.523	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	26	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 余氯（次氯酸钠）	0.45	mg/L	出厂水0.3-4， 末梢水≥0.05mg/L
23 氨氮（以N计）	0.134	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）